



BRAT1

Boitier de report d'alarme technique

NOT - 0032 V00


Nom du fabricant : NEUTRONIC Poids(avec emballage) : 50g
 Adresse: ZAC de la Tuilerie Fonctionnement : de -10°C à +55°C
 34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES HR fonctionnement : <95 %

Le BRAT1 permet le renvoi à distance de l'information issue d'une alarme technique par un voyant rouge et le fonctionnement d'un buzzer.
 L'acquiescement se fait par le bouton poussoir.

Alimentation : 5-30Vcc
 Consommation: 7.5-85mA
 Stockage : de -20°C à +70°C
 Nature du câble pour 1Km: 1 paire 6/10e
 Nature du câble pour 2Km: 1 paire 8/10e
 Dimension (mm) : 70x45x30 ABS blanc

Principe de raccordement.

Possibilité de relier 10 BRAT1/Sortie.



MATIERE : Papier 80g TAILLE : 82X82 recto		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0032	REVISION : 0
	NOM			SIGNATURE	DATE
DRAWN	S.A		25/03/15	NOTICE	
CHK'D	C.D		25/03/15		
APP'V'D	C.D		25/03/15		
				DOSSIER :	FEUILLE :
				BRAT1	A4
				ECHELLE : 1/1	FEUILLE : 1/1