



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

Nature et date de la décision
Maintien du 7 novembre 2014
N° d'identification : CMSI 095 C-A1

Date de fin de validité du
31 décembre 2017

La Société :
NEUTRONIC S.A.S
 34, rue Valengelier
 ZAC de la Tuilerie
 77500 CHELLES
 France
 Pour son usine de :
 CROISSY BEAUBOURG - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie**
 Référence commerciale : **BALI**
 Marque commerciale : **IXION**
 Type : **B**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF S61-934:1991, NF S61-935:1990, NF S61-936:2004+A1:2009 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Raccordement possible de matériel déporté :	Non
- Nombre de fonctions d'évacuation :	1
- Types de fonctions d'évacuation :	UGA 2a
- Nombre de fonctions de mise en sécurité :	2
- Types de télécommande :	Rupture
- Nombre de lignes de télécommande :	2
- Types de voies de transmission :	Sans objet
- Nombre de voies de transmission :	Sans objet
- Autonomie déclarée :	12 heures minimum
- Nombre de ligne de Déclencheurs Manuels (si type B) :	72
- Divers :	Néant

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE