



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° SaMe 10022 /
593992

Délivrée à:
Delivered to:

NEUTRONIC

34 rue de Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

NEUTRONIC

(2074BA)

34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE

Produit:
Product:

**BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE
BAAS**

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

NEUTRONIC

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

SBSAME

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Type SaMe - Classe II - IP42 - Tension assignée (V~/Hz) : 230/50
Avec messages enregistrés - classe B
Autonomie nominale : 72 h - Durée d'alarme générale : 5 min

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : Ni-Cd 10 x 1,2V 0,6 Ah - SAFT 10VREAA 600
Ni-Cd 10 x 1,2V 0,6 Ah - RC600AA10AD
Ni-Cd 10 x 1,2V 0,6 Ah - GP GP60AAS10YMX
Ni-MH 10 x 1,2V 0,6 Ah - GP 60AAAH10YMX

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF C 48-150:1989

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n°60043526-543309A - 75753-563834 A - 82676-5725 43 et
97524-593645 - 98541-595588

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° SaMe 06012 / 572969 du 2008-07-17

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2010-04-21

Rémi HANOT

Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

